見積依頼票　１－１３

（１）見積書提出期間　　平成２４年　１月２３日（月）１２：００から
　　平成２４年　１月２６日（木）１５：００まで
（２）見積書提出場所　　契約検査課
（３）結果発表　　平成２４年　１月３０日（月）１２：００まで

物　品　名	数　量	単　位	備　考
軽可搬消防ポンプ一式	1	式	

納 入 期 限	平成２４年　３月２３日（金）
納 入 場 所	能代消防署

《　仕　様　》

１　物品

※　参考品として別紙内訳書を例示するが、同等品可とする。
　同等品で見積する場合は、平成２４年１月２５日（水）正午までに同等品承諾願を総務課防災危機管理室（能代消防署内）へ提出し、同等品の承諾を受け、承諾書を見積書に添付すること。

２　その他
（１）参考として、カタログの写しを契約検査課に展示します。

３　見積に参加するものに必要な要件（次の各号のすべてをみたしていること）
（１）平成２２・２３年度能代市物品等指名競争入札等参加資格者名簿に「市内物品業者」で登載されているものであること。
（２）能代地域（旧能代市）に契約の締結できる営業所を有していること。

４　見積書の記載方法等について
（１）見積金額には、軽可搬消防ポンプ等の合計金額（消費税を除く）を記載すること。
（２）見積書の品名欄に「軽可搬消防ポンプ一式」と記載すること。
（３）決定者は、契約検査課からの決定の連絡後、メーカー名、品名、単価等記載の見積内訳書（任意様式）を提出すること。

担　当　課	総務課防災危機管理室（能代消防署内）　電話番号　５２－３３１１

軽可搬消防ポンプ一式仕様書

能　代　市

軽可搬消防ポンプ一式仕様書

１　総　則

（１）この仕様書は、能代市（以下「市」という。）が購入する軽可搬消防ポンプ等について必要な事項を定めることを目的とする。

２　概　要

（１）動力ポンプの技術上の規格を定める省令に合致していること。

（２）軽可搬消防ポンプ及びホース等の付属品はすべて新規製品とすること。

（３）軽可搬消防ポンプはＩＳＯ９００１・１４００１認証工場製品であること。

３　提出書類

（１）取扱説明書　　３部

（２）試験成績書　　３部

（３）検査合格書の写し　　３部

４　仕　様

（１）軽可搬消防ポンプ

①規格　　１）日本検定協会の受託試験合格品であること。

２）Ｄ－１級とする。

②エンジン　　１）空冷２サイクル直立単気筒ガソリンエンジン

２）最大出力　４．４２ｋｗ

３）リコイル始動方式

４）気化器フロート・オートチョーク式

５）総排気量１１４ｍｌ

６）潤滑油混合ガソリン　５０：１

７）強制空冷方式

③ポンプ　　１）高圧一段タービンポンプ

２）吸水口径４０ｍｍ

３）放水口径４０ｍｍ　ボールコック方式

４）性能　規格圧力　　０．３ＭＰａ

規格放水量　　０．２４４㎥／ｍｉｎ

規格ノズル　　１４．５ｍｍ

規格回転数　　４６００ｒｐｍ

定格回転速度　５０００ｒｐｍ

④真空ポンプ　１）４翼偏心ロータリー無給油式

２）ブレードの材質はピーク材（樹脂系）

⑤乾燥質量　　約２３ｋｇ

（２）付属品

１	吸水管	４０ｍｍ×４．５ｍ	１本
２	吸水管ストレーナ	４０ｍｍ銅製	１個

3	吸水管ポリカゴ	７５㎜	１個
4	消防用ホース	ＳＲＳ１３　４０ｍｍ×２０ｍ	３本
5	管鎗	４０ｍｍＢＣ	１本
6	噴霧ノズル	４０ｍｍＮＭ－Ⅱ	１個
7	牽引ロープ	１０ｍｍ×１０ｍ	１本
8	吸管控え綱	８ｍｍ×６ｍ	１本
9	吸管控え綱用ゴム		１個
10	台車（横型）	ＤＳＮ－Ｓ型	１式
11	保護カバー	綿帆布　防水処理	１枚

５　納期及び納入場所

（１）納　　期　　平成２４年３月２３日（金）

（２）納入場所　　能代消防署

別　紙　内　訳　書

品名　軽可搬消防ポンプ一式

一金　　円也（税込）

仕様概要	1　指定品 なし 2　参考品 メーカー名及び型番等はすべて参考品とする。 3　納入期限 平成24年3月23日（金）とする。 4　納入場所 能代消防署

番号	品名	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
1	D－1級軽可搬消防ポンプ	1 台			
2	吸水管	1 本			40mm×4.5m
3	吸水管ストレーナー	1 個			40mm銅製
4	吸水管ポリカゴ	1 個			75mm
5	消防用ホース	3 本			SRS13　40mm×20m
6	管鎗	1 本			40mmBC
7	噴霧ノズル	1 個			40mmNM-Ⅱ
8	牽引ロープ	1 本			10mm×10m
9	吸管控え綱	1 本			8mm×6m
10	吸管控え綱用ゴム	1 個			
11	台車(横型)	1 台			DSN-S型
12	保護カバー	1 枚			綿帆布　防水処理
	消費税				
	総計				